

ZERTIFIKAT

Konformitätsbescheinigung



Registrier Nr.: AK 60124863 0001

Bericht Nr.: 21255271 004

Inhaber: **RP-Technik GmbH**
Hermann-Staudinger-Str. 10-16
63110 Rodgau
Deutschland

Produkt: Stromversorgung
(Central Power Supply System)

Identifikation:

microControl plus	1/N/PE 230 V AC, 50 Hz, 216 V DC, Class I, 500 W max., 2,31 A max.
miniControl plus	1/N/PE 230 V AC, 50 Hz, 216 V DC, Class I, 1500 W max., 6,9 A max.
midiControl plus	3/N/PE 230 V AC, 50/60 Hz, 216 V DC, Class I, 5700 W max., 26,41 A max.
miniControl plus XL	1/N/PE 230 V AC, 50/60 Hz, 216 V DC, Class I, 1500 W max., 6,9 A max.
Wareneingangsnummer:	A000132053 001

Grundlage: EN 50171:2001
EN 50178:1997

Die Konformitätsbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Prüfmuster der aufgeführten Beurteilungsgrundlage entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens.

Datum 15.11.2017

Zertifizierungsstelle

A circular blue stamp with the TÜV Rheinland logo in the center. The text around the logo reads 'TÜV Rheinland LGA Products GmbH' and 'Zertifizierungsstelle'. A signature is written across the stamp.

Dipl.-Ing. (FH) M. Lüttmann

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg