

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



## DECLARATION OF CONFORMITY

### RP-Technik GmbH

D - 63110 Rodgau, Herrmann-Staudinger-Str. 10 - 16  
Tel.: +49(0) 6106 66028 - 0

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
declares under sole responsibility that the product

### microControl plus

Typen: MI

**RP-Technik GmbH**  
Herrmann-Staudinger-Str. 10-16  
63110 Rodgau  
Deutschland

Tel. +49 6106 660 28-0  
Fax +49 6106 660 28-40  
E-Mail: info@rp-group.com  
www.rp-group.com

USt-IdNr.: DE296414578

Rodgau, 16.05.2023 / RS

auf das/die sich diese Erklärung bezieht, mit der(n) folgenden Richtlinien, Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt.

to which this declaration relates, is/are in conformity with the following directives, standard(s) or other normative document(s).

2014/30/EU  
2014/30/EC

Richtlinie elektromagnetische Verträglichkeit  
Directive electromagnetic compatibility

2014/35/EU  
2014/35/EC

Niederspannungsrichtlinie  
Low Voltage Directive

2015/863/EU + 2015/863/EU  
2015/863/EC + 2015/863/EC

Richtlinie RoHS  
Directive RoHS

EN 61000-3-2: 2019  
EN 61000-3-3: 2023  
EN 61000-6-2: 2019

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  
Electromagnetic compatibility (EMC)

EN 61547: 2010

Störfestigkeitsanforderungen (EMV)  
Immunity requirements (EMC)

EN 50171:2022

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
Emergency escape lighting systems

EN 50178: 1997

Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln  
Electronic equipment for use in power installations

EN 62034: 2012

Automatische Prüfsysteme für batteriebetriebene Sicherheitsbeleuchtung  
Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting

.....  
Roland Pasedag  
Geschäftsführer / Managing Director

**Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:**  
Reinald Pasedag, Roland Pasedag, Oliver Meinicke  
Steuer-Nr. 044 242 60907  
WEEE-Reg.Nr. DE 52317483  
Amtsgericht Offenbach HRB 47929

**Gerichtsstand:**  
Seligenstadt/Main

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Dieburg  
BIC: HELADEF1DIE  
IBAN: DE92 5085 2651 0155 0125 03